

## ОТЧЁТ

### о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», рассмотрев предписание Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России» от «26» октября 2021г. № 46/1/1 (далее – предписание), информирует о выполнении пунктов указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 29.10.2021г., протокол № 3.

2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований в деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» проведена следующая работа:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Информация о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 1999 году и 2004 году) сверх срока службы и отсутствия информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	Выполнены работы по замене автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ здания школы по адресу: ул. К. Маркса, д.17А Подтверждается актом о приемке выполненных работ за апрель 2022 года.

Директор ГБОУ СО «Школа города Лесного»



Л.Н. Афанасьева


**ОТЧЁТ**  
**о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», рассмотрев предписание Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России» от «26» октября 2021г. № 46/1/1 (далее – предписание), информирует о выполнении пунктов указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 29.10.2021г., протокол № 3.
2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований в деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» проведена следующая работа:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Информация о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 1999 году и 2004 году) сверх срока службы и отсутствия информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	Выполнены работы по замене автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ здания школы по адресу: ул. Ленина, д.30 Подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № 1689 от 29.08.2022 года.
2.	В покрытии полов актового зала на втором этаже допущено применение отделочных материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия полов.	Выполнены работы по замене линолеума в актовом зале на втором этаже здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.30. Подтверждается актом приемки выполненных работ от 10.01.2022 года.

Директор ГБОУ СО «Школа города Лесного» \_\_\_\_\_



Л.Н. Афанасьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022312

Владелец Афанасьева Людмила Николаевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024